

с. Агаповка

(место составления акта)

«22» января 2020 г.

(дата составления акта)

«10» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 4

По адресу: Агаповский район, п. Наваринка, ул. Новая 11 на основании распоряжения от 09 января 2020 г. № 4 была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Ветерок"

Дата и время проведения проверки:

«17» января 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«22» января 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 4 часа

Акт составлен Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Агаповскому, Кизильскому и Нагайбакскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) заведующая МДОУ «Детский сад «Ветерок» Верховцева Е.Г. 09.01.2020 года

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: без согласования.

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор ОНДиПР по Агаповскому, Кизильскому и Нагайбакскому районам по пожарному надзору Шахова Н.А.

При проведении проверки присутствовали: заведующая МДОУ «Детский сад «Ветерок» Верховцева Е.Г.

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Здание Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ветерок» п.Наваринка представляет собой одноэтажное строение 3-ей степени огнестойкости. Введенного в эксплуатацию 1986 года, площадью 341. кв. м. Фундамент - железобетонный наружные стены железобетонные блоки, перегородки шлакоблочные, перекрытия кирпичные оштукатуренные, кровля железная на металлической обрешетке. Освещение электрическое, отопление электрическое. Подъезды к зданию свободны (со всех сторон). Наружное пожаротушение осуществляется от пожарного водоёма, расположенного на расстоянии 500 метров от здания. На окнах металлические решетки отсутствуют. На путях эвакуации отсутствуют перепады высот, решетки, турникеты, двери эвакуационных выходов оборудованы легко открывающимися запорами.

Количество эвакуационных выходов 3: 1 выход - основной, 2 выход - запасный. Пути эвакуации отделаны негорючими материалами. План эвакуации соответствует требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009. Двери основного выхода открываются по ходу эвакуации.

Помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре 2 типа. Установлен приемно-контрольный прибор «Гранит-5» – 1 шт, помещения защищены пожарными извещателями ИП 212-41М – 32 шт., ИПР –И-И -3 шт Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре СЗУ-Маяк-2», световое табло «Выход» - 3 шт., резервное питание БИРП – 12/2,0- 1 шт, АКБ-12-7А – 2 шт. Автоматическая пожарная сигнализация исправна, договор на обслуживание не заключен. Приемно-контрольный прибор установлен в коридоре учреждения, персонал ознакомлен с инструкцией по эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации. Здание оборудовано системой ПАК «Стрелец-Мониторинг», позволяющее дублировать сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта, обслуживается ООО ИТЦ «СпецМонтаж», договор от 09.01.2020 года.

Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно расчетному количеству: ОП-4 – 3 шт. На огнетушители имеется журнал учета первичных средств пожаротушения, паспорта, каждому огнетушителю присвоен порядковый номер и нанесен на корпус белой краской. Огнетушители размещаются на видных местах, но не выше 1,5 метров от уровня пола до дна огнетушителя. Разработана инструкция о действиях персонала на случай возникновения пожара. Противопожарный инструктаж с работниками

проведен 9 декабря 2019 года. Численность детей составляет 36 человек, обслуживающего персонала 10 человек. Удаленность объекта от ПСЧ 67 ФГКУ «2 ОФПС России по Челябинской области» составляет 27 километров.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

1. На объекте защиты руководитель организации допустил использование кабелей для пожарной сигнализации, которые не соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005, ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003, НПБ 248-97). **Основание: СП 6.13130.2009, п. 4.1;**

2. На объекте защиты, допущено использование электроустановочных изделий с повреждениями (распределительная коробка) **Основание: ППР в РФ п. 42 Б;**

3. Допущена эксплуатация светильников с незакрытыми защитными стеклянными плафонами, предусмотренными конструкцией светильника **Основание: ППР в РФ п. 42 В;**

4. На объекте на территории объекта руководителем допущена эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции. **Основание: Постановление правительства РФ № 390 п. 42 а;**

5. На объекте защиты, руководитель не обеспечил, проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). **Основание: ППР в РФ п. 63;**

6. На объекте защиты учет наличия (периодичности осмотра, сроков перезарядки) огнетушителей (иных первичных средств пожаротушения) не ведется в специальном журнале произвольной формы. **Основание: Постановление правительства РФ № 390 п. 478**

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 4/1/1 от 22.01.2020 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор ОНДиПР по Агаповскому,
Кизильскому и Нагайбакскому районам
по пожарному надзору Шахова Наталья Альбертовна

«__» января 2020 года



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МДОУ «Детский сад «Ветерок»
Верховцева Е.Г.

«__» _____ 2020 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Челябинской области 239-99-99;

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Челябинской области

(наименование территориального органа МЧС России)

454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 т.8 (351) 265-41-41 ф. E-mail:

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Агаповскому, Кизильскому и
Нагайбакскому районам УНДиПР**

Главного управления МЧС России по Челябинской области

(наименование органа государственного надзора)

с. Агаповка, ул. Правобережная, 3/1 тел. (35140) 2-12-39, E-mail: OND15_Agapovka@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 4/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Ветерок"

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного

Инспектора *ОНДиПР по Агаповскому, Кизильскому и Нагайбакскому районам* по пожарному надзору № 4

от « 09 » января 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в с 10 ч 00 мин. в период

« 17 » января 2020 г. по 12 ч 00 мин. « 22 » января 2020 г.

проведена проверка

Государственным инспектором ОНДиПР по Агаповскому, Кизильскому и Нагайбакскому району Шаховой Н.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Ветерок"
расположенного по адресу, Агаповский район, п. Наваринка, ул. Новая 11*

проведившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *заведующей МДОУ «Детский сад «Ветерок» Верховцевой Е.Г.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Запретить использование кабелей для пожарной сигнализации, которые не соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005, ГОСТ Р МЭК 60331-23-2003, НПБ 248-97).	СП 6.13.130.2009, п. 4.1;	01.07.20г	
2	Запретить эксплуатацию электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции.	ППР в РФ п. 42 А	01.07.20г	
3	Запретить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	ППР в РФ п. 42 В	01.07.20г	
4	Запретить эксплуатацию использование электроустановочных изделий с повреждениями (распределительная коробка)	ППР в РФ п.42 Б	01.07.20г	
5	Обеспечить проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	ППР в РФ п. 63	01.07.20 г	

6	На объекте защиты вести учет наличия (периодичности осмотра, сроков перезарядки) огнетушителей (иных первичных средств пожаротушения) в специальном журнале произвольной формы\	ППР в РФ п. 478	01.07.20 г
---	---	-----------------	------------

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях главному государственному инспектору ОНДиПР по Агаповскому, Кизильскому и Нагйбакскому районам по пожарному надзору УНД Главного управления МЧС России по Челябинской области. Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту). Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору **01.07.2020 года**.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ОНДиПР по Агаповскому, Кизильскому и Нагйбакскому районам по пожарному надзору Шахова Наталья Альбертовна



(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

« 12 » января 2020 года

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



Заведующая МДОУ «Детский сад «Ветерок»
Верховцева Е.Г.

(подпись)

« _____ » _____ 2020 г.